

[www.salcsa.it](http://www.salcsa.it)

Spett.le

**Comune di Concesio**

Piazza Paolo VI, 1

25062 - Concesio (BS)

**C.a. del sindaco A. Damiolini**

[protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it](mailto:protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it)

[flavia.gusberty@comune.concesio.brescia.it](mailto:flavia.gusberty@comune.concesio.brescia.it)

Spett.le

**ANAS S.p.A.**

Via Corradino D'Ascanio, 3

20142 - Milano

**c.a. RUP – Ing. G. Luongo**

**c.a. DL – Ing. G. Zanframundo**

**c.a. Ufficio Gare e Appalti**

**c.a. CSE – Arch. G. Belotti**

[anas.lombardia@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.lombardia@postacert.stradeanas.it)

[mi-garecontr@postacert.stradeanas.it](mailto:mi-garecontr@postacert.stradeanas.it)

[g.zanframundo@stradeanas.it](mailto:g.zanframundo@stradeanas.it)

[arch.belotti.guseppe@arubapec.it](mailto:arch.belotti.guseppe@arubapec.it)

Milano, lì 19 settembre 2025

Prot. N.: DGL/SB/sb/25/4978

**Oggetto:** MI 27/07 - Esecuzione dei lavori per la realizzazione del raccordo autostradale tra l'autostrada A/4 e la Val Trompia – Tronco Ospitaletto – Sarezzo, tratto Concesio – Sarezzo compreso lo svincolo di Concesio – Lotto n. 1 CIG 009648993B – CUP F41B07000280005

**OGGETTO: San Vigilio (Concesio) – Foratura tubo Gas MPB;**

In data odierna alle ore 9,30 circa presso l'area di San Vigilio dove è in corso la realizzazione delle opere del costruendo Raccordo Autostradale della Val Trompia, a causa di una non sufficientemente accurata segnalazione planimetrica della tubazione gas MPB, ivi presente a -2,5 mt dal piano di campagna, durante le escavazioni previste vi è stato un lieve contatto tra una benna escavatrice e la tubazione del gas.

**S.A.L.C. S.p.A.**

Cap. Sociale € 4.500.000,00 i.v.

C.F. e P.I. 01864090673

REA 2013102

**Sede Legale ed Amministrativa**

V.le Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano

T +39 02 89288900 F +39 02 89288919

[info.milano@salcsa.it](mailto:info.milano@salcsa.it)

**Uffici di Rappresentanza**

Via del Quirinale, 26 - 00187 Roma

F +39 06 97619794

Codice Univoco M5UXCR1



Per quanto sopra si è sviluppata una lieve perdita di gas, che come dichiarato in cantiere dai tecnici responsabili di AscoPiave (Ente gestore della rete gas) non comporta alcun pericolo per le persone o le cose presenti anche in adiacenza al sito, tanto è vero che la società stessa mantiene la rete in esercizio per evitare effetti di disagio sulle forniture.

La presenza di odore di gas metano potrà persistere comunque fino alla riparazione del tubo mediante realizzazione di un by-pass che i tecnici AscoPiave assicurano che possa essere realizzato entro la giornata di oggi.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**S.A.L.C. S.p.A.**  
**Cantiere Raccordo Autostradale Val Trompia**  
**Il Direttore**  
*Ing. Sergio Bloise*

